



Unia Europejska



Myszyniec, dnia 29 września 2023 r.

GMINA MYSZYNIC

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

IN.271.11.2023.IOŚ

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bc0d2888-520f-11ee-9aa3-96d3b4440790>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 na „**Budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec**”

Zamawiający : Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły następujące pytania do SWZ:

1. Jesteśmy zainteresowani udziałem w tym przetargu. Jednak legitymujemy się doświadczeniem nabytym podczas montowania oczyszczalni indywidualnie oraz budowaliśmy kanalizację i wodociągi w ramach przetargu za ponad 200 tys zł i 100 tys zł.. Czy Zamawiający dopuści takie referencje?

Odpowiedź: Zgodnie z ppkt 1.2.4.1 SWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie mechaniczno - biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości robót, co najmniej 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych brutto.

2. Zamawiający wymaga oczyszczalni dwukomorowej czy dopuszcza też trzykomorową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza się zastosowanie oczyszczalni trzykomorowej przy zachowaniu parametrów oczyszczalni opisanych w projekcie budowlano – wykonawczym stanowiącym załącznik nr 3A1 do SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza jednowarstwowe zbiorniki oczyszczalni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza się zastosowania jednowarstwowych zbiorników oczyszczalni.



Unia Europejska



- .
4. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oczyszczalnia składała się m.in. z osadnika o pojemności 2m³?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania oczyszczalni z osadnikiem o pojemności co najmniej 2 m³.

5. Czy pracą oczyszczalni musi zarządzać sterownik?

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zastosowania oczyszczalni ze sterownikiem jaki został opisany w projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 3A1 do SWZ.