

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
w Ostrołęce

OPINIA NR GBN.7441/ 649 /2009
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Wydmy- dz. nr ew. 477/1, 1847/2, 1769, 65, 47, 682, 1380, 953, 85, 86-88, 678, 459/7, 380, 1151/1, 1566-1567, 319/4, 237-239, 329-330, 890-891, 841, 726, 1751/1, 1835/3, 244, 1747, 952, 1377/5, 9, 1462, 604, 900/1, 1314/1i1314/4, 831/1, 217/2, 547, 1522/4, 470/1, 260, 832, 605/2, 1754/1, 261, 1545/2, 1762, 1768, 1753/2, 1505, 958, 1753/1, gm. Myszyniec

Przedmiot uzgodnienia:

Usytuowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwestor : Gmina Myszyniec

Projektant: Krzysztof Szeligowski, Krystyna Witos

**ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI UZBROJENIA TERENU**

opiniuje pozytywnie projekt

z następującymi warunkami:

1. Urządzenia podziemne i naziemne winny być wytyczone oraz zinwentaryzowane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie i koszt inwestora.
2. Zachować bezpieczne i normatywne odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywać ręcznie.
3. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem uzgodnionym niniejszą opinią, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. W obrębie skrzyżowania z siecią wodociągową w dz. nr ew. 953, 890, 244, 952, 900/1, 1314/4, 605/2, 261, roboty ziemne wykonywać ręcznie.
Zachować bezpieczne i normatywne odległości.
5. W dz. nr ew. 678 zmienić projekt w taki sposób, aby projektowana studzienka usytuowana została w sposób bezkolizyjny z przyłączem telefonicznym TP.
6. W obrębie skrzyżowania z siecią telefoniczną TP w dz. nr ew. 1567, 1747, 9, 1462, 900/1, 217/2, 470/1, 261, 1753/2 i zbliżenia w dz. nr ew. 319/4, 605/2, roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem bezpiecznych i normatywnych odległości.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę (§ 13 pkt.1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz.U. Nr 38 poz. 455).

**Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY**
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

mgr inż. Danuta Kolakowska