

Myszyniec, dnia 14.12.2016

Nr IN.GM.2512.6.2016

Gmina Myszyniec

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

Tel. 29 7721 141

Gmina Myszyniec zaprasza do złożenia oferty cenowej brutto na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznych i piorunochronnych budynków wykazanych w załączniku nr 1 do zapytania.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków będących w zasobie Gminy Myszyniec, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kontroli instalacji elektrycznych oraz instalacji piorunochronnych w budynkach będących w zasobie Gminy Myszyniec według załącznika nr 1.
3. **Instalacja elektryczna i piorunochronna podlega badaniu w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.**
4. Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej z uwzględnieniem wykazu nieprawidłowości i usterek jeśli takie występują z określeniem zaleceń pokontrolnych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm, ponosi pełną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód.
6. Wykonawca użyje do wykonania usług własnego sprzętu i urządzeń.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto.

Zakres czynności objętych zapytaniem ofertowym:

Lp.	Pomiary instalacji elektrycznych	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	1 sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia w zakresie ochrony przed porażeniem tj. pomiar skuteczności zerowania, impedancji pętli zwarcia (od punktu pomiarowego, np: gniazdo 1-faz., oprawa oświetleniowa, skrzynka bezpieczników, tablica wyłączników różnicowo-prądowych)			
2	1 sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia w zakresie ochrony przed porażeniem, tj. pomiar skuteczności zerowania, impedancji pętli zwarcia (od punktu pomiarowego, np: gniazdo siłowe, skrzynka bezpieczników, tablica wyłączników różnicowo-prądowych)			
3	1 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 1-fazowej (obwód)			
4	1 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 3-fazowej (obwód)			
5	1 pomiar rezystancji uziomów: odgromowych, ochronnych oraz sprawdzenie zachowania ciągłości obwodów ochronnych (punkt pomiarowy - złącze kontrolne)			
Razem:				

Do zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

Usługa będzie rozliczana powykonawczo, po realizacji zlecenia, na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz protokołów przeglądu instalacji elektrycznej.

Wykonawca co najmniej 2 dni przed terminem wykonania prac powiadomi Zarządcę budynku o terminie ich przeprowadzenia wraz z prośbą w zakresie udostępnienia lokali do kontroli.

Termin realizacji zlecenia: do dnia 29 grudnia 2016 r.

Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego, po realizacji usługi, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę - nie później niż do 30 grudnia 2016 r. - prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Oferty cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W razie pytań proszę kontaktować się z P. Zdzisław Bachmura – podinspektor ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, tel. 29 7721 141 wew. 16, e-mail: gp2@myszyniec.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, faxem: 29 7721 141 wew. 10 lub e-mailem: gp2@myszyniec.pl w terminie do dnia **19.12.2016 r.**

Załącznik – wykaz budynków.

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY MYSZYNEC

Daniel Walijewski

WYKAZ BUDYNKÓW GMINY MYSZYNIEC

Lp.	Adres	Liczba lokali	Uwagi
1	2	3	4
1	Budynek szkoły podstawowej w Olszynach nr 79	4 mieszkalne + szkoła	
2	Szkoła Podstawowa w Zalesiu	szkoła	
3	Szkoła Podstawowa w Krysiakach	szkoła	
4	Szkoła Podstawowa w Wydmusach	szkoła	
5	Zespół Szkół w Wolkowych	szkoła	
6	Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu	przedszkole	