

Myszyniec, dn. 14 lipca 2017 r.

GMINA MYSZYNIEC
07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
tel./fax (29) 77 21 141
pow. ostrołęcki woj. mazowieckie
NIP 758-21-53-537 REGON 550668284

IN.271.6.2017.KI

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec – termomodernizacja budynków wraz z instalacją pomp ciepła w miejscowości Białusny Lasek 19, Zalesie 36a, Myszyniec Stary 105, Wydmusy 118o z podziałem na część I, II, III i IV**” ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych nr 544765-N-2017 z dnia 05.07.2017 r.

ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami) Gmina Myszyniec przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W dokumentacji projektowej Zamawiający powołuje się na m.in. na parametry wydajności grzewczej nominalnej pomp ciepła, mierzonej w punkcie pracy zgodnie z normą EN 14511. Adekwatna część tej normy, dotycząca metod badań, tj. EN 14511-3:2013 mówi, iż wydajność grzewcza lub chłodnicza mierzona po stronie czynnika powinna być określona z maksymalną odchyłką do 5%, niezależnie od cząstkowych odchyłek pomiarów, włączając odchyłki właściwości płynów. Oznacza to, iż dla urządzeń produkowanych seryjnie, dopuszczalna odchyłka wydajności grzewczej lub chłodniczej, nie powinna być większa niż +/- 5% określonej wydajności nominalnej.

Prosimy o potwierdzenie, iż nominalna wydajność grzewcza i chłodnicza zastosowanych urządzeń nie może wahać się o więcej niż +/- 5% od wartości nominalnej odpowiednich parametrów urządzeń wskazanych w dokumentacji.

Odpowiedź: Przywoływana w zapytaniu norma EN 14511(-1÷4) dotyczy wyłącznie parametrów technicznych, konstrukcyjnych, etc. urządzenia pompa ciepła.

Normy o nr.: EN 14511-1÷4 "Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania" i śródtytułach:

- Część 1: Terminy i definicje
- Część 2: Warunki badań
- Część 3: Metody badań
- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje określają warunki dopuszczenia do użytkowania w budownictwie, m.in., pomp ciepła.

Natomiast, ww. normy nie mają nic wspólnego z projektowaniem instalacji grzewczych czy węzłów cieplnych opartych na źródle ciepła, jaki może stanowić pompa ciepła.

Stąd też, odchyłka od mocy nominalnej wykazana w badaniach pompy podczas certyfikacji, dopuszczana przez ustawodawcę dla danej serii i/czy liczby pomp ciepła nie może stanowić bazy w doborze tego urządzenia w konkretnych warunkach. Stanowić ją może wyłącznie moc nominalna deklarowana przez producenta na podstawie badań dopuszczających do użytkowania, dla danych warunków bazowych.

Przewodniczący komisji przetargowej

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY MYSZYŃC
Danial Waljowski