

Bilans powierzchni			
Nr p.	Nazwa pom.	rodzaj posadzki	pow. podłogi
1.1	wiatrołap	terakota	5,5m2
1.2	pom. usługowe	terakota	56,4m2
1.3	poczekalnia	terakota	22,0m2
1.4	WC damskie	terakota	3,4m2
1.5	WC m. i nps	terakota	4,8m2
1.6	pom. socjal.	terakota	3,1m2
1.7	WC m. i nps	terakota	3,5m2
1.8	WC damskie	terakota	4,0m2
1.9	komunikacja	terakota	4,2m2
1.10	pom.gospod.	terakota	1,8m2
1.11	klatka schod.	terakota	11,8m2
1.12	skład opału	terakota	5,5m2
1.13	kotłownia	terakota	33,3m2
		Σ =	159,3m2

LEGENDA:

- TG — TABLICA GŁÓWNA "TG"
- TG/6 — OPIS OBWODU ZASILANA
  - 6 — NUMER OBWODU "6"
- TG — TABLICA GŁÓWNA
- A — OPRAWA 4x18W
- B — OPRAWA 2x35W IP65
- C — OPRAWA 1x35W IP44
- D — OPRAWA 2x35W IP54
- EW — OPRAWA EWAKUACYJNA
- AW — OPRAWY Z MODUŁEM AWARYJNYM 2h

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581		Rysunek Nr E1
Rysunek: RZUT PARTERU-OŚWIETENIE		SKALA 1:100
Obiekt: Przebudowa budynku dworca autobusowego w Myszyńcu		
Adres: Myszyniec,Plac Wolności działka 558/4		
Inwestor: Gmina Myszyniec 07-430 Myszyniec Plac Wolności 60		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Marek Blat		upr. proj. w specjalności elektrycznej MAZ/0544/PWBE/15
		24.03.2017 rok