



ROZDZIELNICA TE  
Pz = 6,49 kW  
k<sub>f</sub> = 0,70  
Psz = 4,54 kW  
Isz = 7,71 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:  
XL3-160 IP43

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny  
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "Rg"		
Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581		Rysunek Nr E8
Rysunek: ROZDZIELNICA TE-SCHEMAT		SKALA :-
Obiekt: Przebudowa budynku dworca autobusowego w Myszyncu		
Adres: Myszyniec, Plac Wolności działka 558/4		
Inwestor: Gmina Myszyniec 07-430 Myszyniec Plac Wolności 60		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Marek Błat		upr. proj. w specjalności elektrycznej MAZ/0544/PWBE/15
24.03.2017 rok		