



ROZDZIELNICA T  
Pz = 19,25 kW  
kj = 0,70  
PsZ = 13,47 kW  
Isz = 22,90 A

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA: ZSŁABKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "R0"		
Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76C, 07-411 Rekun, tel. 692 645 581		Rysunek Nr E7
Rysunek: ROZDZIELNICA TG-SCHEMAT		SKALA :-
Obiekt: Przebudowa budynku dworca autobusowego w Myszyńcu		
Adres: Myszyńc, Plac Wolności działka 558/4		
Inwestor: Gmina Myszyńc 07-430 Myszyńc Plac Wolności 60		
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:
mgr inż. Marek Biał		upr. proj. w specjalności elektrycznej MAZ/0544/P/WBE/15
24.03.2017 rok		