



OCHRONĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-62305, JAKO UZIOM ZASTOSOWAĆ UZIOM OTOKOWY, WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4 mm UKŁADANYM W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m i W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1m OD FUNDAMENTÓW MUROWYCH ZEWNĘTRZNYCH, OD UZIOMU WPROWADZIĆ PŁASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4 mm DO GŁÓWNEJ SZYNY WYKONYWAWCZEJ "GSW", ZŁĄCZY KONTROLNYCH "ZK", TYPU 2xM10 UMIESZCZONYCH NA WYSOKOŚCI 0,5 m OD GRUNTU, SZYNY PE. TABLICZ "TG" UZIOM ZŁĄCZĄ DO ODBIORU PRZĘZ INSPEKTORA NADZORU ELEKTRYKA, REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI R ≤ 10 Ω, W PRZYPADKU GDY ZMIERZONA WARTOŚĆ WYPADKOWEJ REZYSTANCJI UZIOMU OTOKOWEGO NIE SPŁAENIA WARUNKU R ≤ 10 Ω, NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWE UZIOMY PIONOWE, PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm PROWADZONYM PROWADZONYM n/ł W RURCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO RL18 O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm, ZWODY POZIOME DACHU STANOWI ŚLĄKA Z DRUTU OCYNKOWANEGO DFeZn Ø 8 mm MOCOWANA ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW ODSTĘPOWYCH ODDALAJĄCA DRUT OD POKRYCIA DACHU O MIN. 10 cm. WYKONAĆ ZWODY PIONOWE/POZIOME WENTYLATORÓW/WYMETRZAKÓW DACHOWYCH I CZĘŚCI KONSTRUKCJI DACHU WYSTAJĄCYCH DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm MOCOWANYM ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH UCHWYTÓW.

Biurow Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski ławy 76C, 07-411 Rzekuń, tel. 692 645 581			Rysunek Nr E10
Rysunek: RZUT DACHU - INSTA. ODGROMOWA			SKALA 1:100
Obiekt: Przebudowa budynku dworca autobusowego w Myszyńcu			
Adres: Myszyńiec, Plac Wolności działka 558/4			
Inwestor: Gmina Myszyńiec 07-430 Myszyńiec Plac Wolności 60			
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:	
mgr inż. Marek Biał		upr. proj. w specjalności elektrycznej MAZ/0544/PWBE/15	
		24.03.2017 rok	