

Myszyniec, dnia 25.04.2019 r.

IN.271. 5.2019.KI

Wg rozdzielnika

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wraz z montażem pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Wydmusach wraz z robotami towarzyszącymi”

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018 z późn. zm.) Gmina Myszyniec przekazuje odpowiedzi na zadane pytania przez wykonawców.

Pytanie 1 : Czy zamawiający dopuszcza grzejniki płytowe, zachowując parametr mocy projektowanych grzejników ? Zaprojektowane grzejniki kolumnowe są 6 -7 krotnie droższe od grzejników płytowych powszechnie stosowanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaprojektowanych grzejników.

Pytanie 2 : Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sond dolnego źródła PEHD RC wraz z dobiegami. Zaprojektowane sondy PE-Xa są kilkukrotnie droższe od proponowanych PEHD RC powszechnie stosowanych?


Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zaprojektowanych sond dolnego źródła.

Pytanie 3 : Czy zamawiający dopuści mniejszą ilość głębszych odwiertów zachowując przy tym łączną moc wymiennika gruntowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mniejszej ilości głębszych odwiertów.

Pytanie 4 : Czy zamawiający dopuszcza zamianę sond 2xUø32x2,9 PE-Xa na 2xUø40x3,7PEHD RC

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zamiany sond.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Abramczyk