



Uwagi:

1. Zwody poziome wykonać drutem FeZnØ8mm układanym na uchwytych.
2. Zwód pionowy przy kominie wykonać z drutu FeZnØ8mm o długości ok. 0,4m.
3. Połączenia wykonać jako skręcane.

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581		Rysunek Nr E-1
Obiekt: Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego		PROJEKT
Adres inwestycji: Myszyniec, Plac Wolności 60, nr działki 558/1		
Inwestor: Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Rysunek: Instalacja odgromowa - przewody odprowadzające		
Zespół projektowy:	Podpis:	Nr uprawnień:
mgr inż. Tadeusz Lis		upr. proj. w specjalności instalacyjnej Wa-101/02/94
mgr inż. Marek Błat		upr. bud. w specjalności instalacyjnej MAZ/0544/PWBE/15
mgr inż. Anna Liszewska		29.04.2019 r.
		SKALA 1:200