

Myszyniec dn. 11.04.2018r.

IN.271.5.2018.OŚ

Odpowiedź na Pytanie

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu”**, nr referencyjny: IN.271.5.2018.OŚ,

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Gmina Myszyniec przekazuje treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią:

PYTANIE:

Załącznik nr 3 do SIWZ – PFU Budowy PSZOK – punkt 3.3. pod punkt 2 czy zamawiający przewiduje zamianę nawierzchni asfaltowej lub betonowej na nawierzchnie z kostki betonowej? 2) Wykonawca zaprojektuje i wykona przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej łączącej istniejący plac wewnętrzny z planowanym placem gromadzenia odpadów. W zakresie przebudowy wchodzić będzie poszerzenie drogi do szerokości 6m oraz zmiana konstrukcji nawierzchni na betonową lub asfaltową z przeznaczeniem pod ruch pojazdów ciężarowych.

ODPOWIEDŹ:

Nawierzchnią betonową wskazaną w SIWZ - PFU Budowy PSZOK w pkt. 3.3 ppkt.2 może być również kostka betonowa, i w takiej postaci może być wykonana nawierzchnia drogi i placu, pod warunkiem zaprojektowania konstrukcji nawierzchni tejże drogi i placu z przeznaczeniem pod ruch pojazdów ciężarowych.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza
SEKRETARZ GMINY
/-/ Daniel Walijewski