



OZNACZENIA:

- 5 - Zawór odcinający-sferyczny 0,4MPa, DN25
- 6 - Reduktor II°, 12kg/h, 37-50mbar, 1"
- 7 - Szafka gazowa 600x600x250mm, naścienna
- 8 - Przejście przez ścianę DN25
- 9 - Podejście stalowe preizolowane DN25 / PE32, 1500x1500mm
- 12 - Rura osłonowa PVC 75
- 14 - Gazomierz G2,5



AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka
tel. 602 753 006
ul. Kopernika 15 /1, 10-512 Olsztyn

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Temat: Zespół budynków Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu
na dz. nr 76/12 obr. 7, gm. Myszyńiec

Lokalizacja: dz. nr 76/12 obr. 7, gm. Myszyńiec

Inwestor: Gmina Myszyńiec
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyńiec

**SZAFKA GAZOWA NA ELEWACJI BUDYNKU
Z PUNKTEM REDUKCYJNO-POMIAROWYM - ETAP I**

Projektował:
mgr inż. Mateusz Kreis
upr. bud. nr WAM/0036/PWOS/16
Sprawdził:
mgr inż. Andrzej Banach
upr. bud. nr WAM/0117/POOS/08

podpis

SZ12

Nr. rys.

Stadium: PT Branża: SANITARNA data proj./spr. grudzień 2021 Skala 1:10