
proj. instalacja zbiornikowa gazu
proj. trójnik 40/32 90° dowiązanie do istniejącej instalacji z PE40/PE80
proj. trójnik 40/40 90° za trójnikiem redukcja 40/32
proj. zmiana kierunku 45°
proj. wodz. ø40, Rz=119,37
WY - WG2
proj. punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce na elewacji budynku redukcja II° + gazomierz G2,5
0,00=122,60
121,45
Podejście stalowe długie PE32/stal 1"
Drut wskaźnikowy
Taśma ostrzegawcza
proj. trójnik 40/32 90°
proj. zmiana kierunku 45°
proj. punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce na elewacji budynku redukcja II° + gazomierz G2,5
0,00=122,70
121,55
Podejście stalowe długie PE32/stal 1"
proj. trójnik 40/40 90°
proj. kan. ślepicz. ø160, Rz=121,49
RŚ24 - D14
proj. trójnik 40/40 90°
za trójnikiem redukcja 40/32
proj. punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce na elewacji budynku redukcja II° + gazomierz G2,5
0,00=122,60
121,45
Podejście stalowe długie PE32/stal 1"
Drut wskaźnikowy
Taśma ostrzegawcza
proj. trójnik 40/40 90°
WY - WG3
proj. zmiana kierunku 90°
proj. kan. ślepicz. ø160, Rz=121,78
RŚ17 - D9
proj. kan. ślepicz. ø160, Rz=121,62
RŚ18 - D8
proj. zmiana kierunku 90°
Drut wskaźnikowy
Taśma ostrzegawcza
proj. zmiana kierunku 90°
proj. trójnik 40/32 90°
za trójnikiem redukcja 40/32
proj. kan. sanit. ø160, Rz=120,75
S4 - S5
proj. kan. ślepicz. ø250, Rz=121,22
D7 - D14
proj. kan. ślepicz. ø160, Rz=121,98
RŚ25 - D14
proj. wod. ø110, Rz=120,70
WG5 - WG6
proj. punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce na elewacji budynku ETAPU III
0,00=122,50
121,40
Podejście stalowe długie PE32/stal 1"
ETAP III
proj. trójnik 40/32 90°
proj. kan. sanit. ø160, Rz=120,90
S33 S4
proj. kan. sanit. ø160, Rz=120,77
S32 - S2
proj. kan. ślepicz. ø160, Rz=121,31
D13 - D14
proj. kan. ślepicz. ø160, Rz=121,62
RŚ19 - D17
proj. punkt redukcyjno-pomiarowy w szafce na elewacji budynku redukcja II° + gazomierz G2,5
0,00=122,60
121,45
Podejście stalowe długie PE32/stal 1"
1:100
1:200
p.p. 115,00
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna osi rurociągu
Zagłębienie osi rurociągu [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Długość trasy [m]
G1
G2
G3
Gb2
G2
Gb5
G3
G4
Gb3
G4
G5
Gb4
G5
Gb1

| | | |