

1200 Myszyniec P4

Obliczanie wysokości pierścienia wyporowego dla zb. z PMB

Dzb -średnica zbiornika [m] -----	1,20
Gr -grubość ścianki zbiornika [mm] -----	40,00
R_{WG} -rzędna wód gruntowych [m] -----	121,70
R_{DNA} -dna zbiornika [m] -----	118,55
Q_{zb} -ciężar zbiornika [t] -----	2,25
H_F -fundamentu [m] -----	0,80

H -wysokość zbiornika 1200 [m] -----	4,65
---	-------------

