

Myszyniec, dnia 28.11.2023 r.

GMINA MYSZYNIC

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

IN.271.15.2023.IOŚ

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-68360d59-8219-11ee-9aa3-96d3b4440790>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY I MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 na „**Budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec**”

Zamawiający : Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, działając na podstawie art. 284 ust.2 i art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. z późn. zm.) informuje, że wpłynęło następujące pytania do SWZ:

Pytanie 1

Każdy projekt branży sanitarnej zawiera następujący zapis: Par.6 "istniejące zewnętrzne odcinki kanalizacji sanitarnej należy docieplić otulinami styropianowymi w formie łupków na całym obwodzie" Nie jest podana grubość łupków - jest to koszt istotny, w cenie zbliżonej do rur kanalizacyjnych. Dodatkowo pozycja nie została ujęta w przedmiarze. Proszę o doprecyzowanie parametrów materiału oraz umieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące zewnętrzne odcinki kanalizacji sanitarnej należy docieplić otulinami styropianowymi w formie łupków o grubości 50 mm na całym obwodzie i załącza uzupełniony przedmiar robót – załącznik nr 3B1 do SWZ.

Pytanie 2

Projekt budowlany przewiduje zastosowanie studzienek kanalizacyjnych o śr. 425 mm. Studzienki tego typu stosowane są przy kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i większej. Czy w celu redukcji kosztów budowy Zamawiający dopuści studzienki kanalizacyjne o średnicy 315 mm, zwykle stosowane przy budowie oczyszczalni przydomowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania studzienek kanalizacyjnych o śr. 425 mm. jakie zostały opisane w projekcie budowlano – wykonawczym stanowiącym załącznik nr 3A1 do SWZ.



Unia Europejska



Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w następujący sposób

Termin składania ofert: 1 grudnia 2023 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2023 r. godz. 9:30.

Termin wniesienia wadium: 1 grudnia 2023 r. do godz. 9:00.

Termin związania ofertą: 30 grudnia 2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.