



UWAGA!
Połączenie bednarki ze słupami wykonać przez spawanie. Złącza kontrolne umieścić na słupie.

Biuro projektowe Twój DOM ul.Różana 20,07-410 Ostrołęka twojdom.pl		Opracowanie: inż. Zbigniew Dąbrowski inż. Paweł Flanc	
Projektant: Branża elektryczna: - tech.Tomasz PRZYBYŁEK , upr nr 83/93/Os - spec. inst.-inż. w zakresie inst.elektrycznych Sprawdzający: Branża elektryczna: - mgr inż. Marek MIELNICKI , upr. nr UAN.VI-7210/502/85 - spec. inst.-inż. w zakresie inst. elektr.			
Nazwa obiektu:	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu		
Adres budowy:	07-430 Myszyńiec, dz.nr 805/30,805/25,805/15		
Przedmiot rys.:	Instalacja odgromowa wiat		
Nr rys. E-3	Skala 1:100	Data wrzesień 2011	