



Legenda:
A - oprawa jarzeniowa 4x36W z odbłyśnikiem montowane w suficie,
Aw - j.w., lecz z modulem awaryjnym 2h,
B - oprawa jarzeniowa 2x36W, hermetyczna, montowana na suficie,
C - oprawa żarowa - plafoniera z kloszem mlecznym,
E - oprawa ewakuacyjna 18W z piktogramemm kierunkowym,
T - oprawa jarzeniowa 2x58W zwieszakowa (kierunkowa).

PODDASZE - 513,5 m2 - pow. użytkowa		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA
1	KŁATKA SCHODOWA	14,88 m2
2	SALA LEKCYJNA	44,98 m2
3	SALA LEKCYJNA	45,14 m2
4	MAGAZYN SALI	14,24 m2
5	WC DAMSKIE	7,67 m2
6	WC MĘSKIE	7,67 m2
7	KŁATKA SCHODOWA	14,76 m2
8	UMYWALNIA MĘSKA	4,99 m2
9	UMYWALNIA DAMSKA	4,99 m2
10	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,77 m2
11	REKREACJA - HOL	187,35 m2
12	MAGAZYN SALI	14,24 m2
13	SALA LEKCYJNA	29,78 m2
14	SALA LEKCYJNA	29,78 m2
15	SALA LEKCYJNA	45,13 m2
16	SALA LEKCYJNA	45,13 m2
SUMA		513,5 m2

Branża	Elektryczna	RADECKA	ul.Kopernika 7/53
Faza	P.T Skala 1:100	FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA	07-410 Ostrołęka
Data	Marzec 2015r.	mgr Renata Radecka	tel. (29) 6911985
Investor	Gmina Myszyniec z siedzibą Urzędu Miejskiego w Myszyncu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Adres bud.	Myszyniec, ul. Dzieci Polskich, dz. nr 717/1		
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU		
Nazwa rysunku	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WEWNĘTRZNA		
Projektant	tech. elektryk Antoni Dąbrowski Nr upr. Os-479/84 - specjalność instalacje elektryczne		Rys.Nr
Sprawdzający	inż. Mariusz Olejniczak Nr upr. MAZ/0306/PWOE/04 - specjalność inst. elektryczne		2E