



Opis:
Instalacje odgromową połączyć z już istniejącą przed modernizacją

Legenda:
● Pręt metalowy Ø10 mocowany do komina połączony mechanicznie z blachą dachu

Branża	Elektryczna	RADECKA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Inż. Renata Radecka	ul. Kopernika 7/53 07-410 Ostrołęka tel. (29) 691 1985
Faza	P.T.] Skala 1:100		
Data	Marzec 2015r.		
Inwestor	Gmina Myszyniec z siedzibą Urzędu Miejskiego w Myszyncu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Adres bud.	Myszyniec, ul. Dzieci Polskich, dz. nr 717/1		
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NR 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MYSZYŃCU		
Nazwa rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA		
Projektant	tech. elektryk Antoni Dąbrowski Nr upr. Os-479/84 - specjalność instalacje elektryczne	Rys.Nr	
Sprawdzający	inż. Mariusz Olejniczak Nr upr. MAZ/0306/PWOE/04 - specjalność inst. elektryczne	4E	