

## **PROTOKÓŁ Nr 197/2019**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Ostrołęce przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”15/15A dnia 12.12.2019.

Przewodniczący narady: Ewa Wilimczyk

Uczestnicy narady:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	- Iwona Pojawa
PGE Dystrybucja S.A.	- Sławomir Dąbrowski
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	- Mariusz Nadwodny, Piotr Panuś
ORANGE POLSKA S. A.	- Marek Łakomy - uzgodnienie elektroniczne

Znak sprawy: GBN.6630.197.2019

Obiekt: Myszyniec

Gmina: Myszyniec

Temat: trasa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości 106m

Wnioskodawca: Tadeusz Lis

Inwestor: Gmina Myszyniec

Projektant: Tadeusz Lis

### Uwagi uczestników narady koordynacyjnej :

#### 1. Przedstawiciel PSG

- bez uwag

#### 2. Przedstawiciel PGE

- bez uwag

#### 3. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.

- uzgodnienie elektroniczne-w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004

- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi

- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock,

- w Orange Polska S.A. przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

#### 4. Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce

- nie dotyczy

Z up. STAROSTY  
*Ewa Wójcik*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji, Budownictwa  
i Gospodarki Nieruchomościami