

SZYBKE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-S

Nazwa odplywu	
Zasilanie z rozd. główniej RG	
Ps [kW]	10,0
Ochronnik przepięciowy	
Sygnalizacja napięcia	
Zabez. różnicowoprądowe	
Szafa sprężowa AV+LAN pobór mocy szczytowy: 7,5kW	

Szafa sprężowa AT pobór mocy: 2kW	
Projektor kinowy pobór mocy: 2kW	
Obwód gniazdowy pom. 1/11a, 1/11b	
Obwód gniazdowy pom. 1/11a, 1/11b	
Obwód gniazdowy pom. 1/11a, 1/11b	
Obwód gniazdowy pom. 1/9a SALA TYŁ	
Zabez. różnicowoprądowe	

Obwód oświetleniowy pom. 1/10a, 1/10b	
--	--

Obwód oświetleniowy "WYCINANKI" (5 opraw) - 0,8kW	
Przycisk bistabilny przy konsoli kinopierabora	
Obwód oświetleniowy "WYCINANKI" (3 oprawy) - 0,48kW	
Obwód oświetleniowy pom. 1/11a, 1/11b (6 opraw L13)	
Obwód ROLETY Elektryczne :	
Obwód oświetleniowy	
Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne	

