

M 5,5m
AH 40101

Maszt
H=5500mm
nr kat.40101
AH Hardt



LEGENDA

	Maszt H=5500mm izolowany / nr kat. 40101 AH Hardt
	Drut Ø8mm prowadzony na uchwytach kątowych
	Złącze krzyżowe
ZK	Przewody odprowadzające: drut Ø8mm prowadzony w rurach odgromowych.
3F -/-	Wypust kablowy 3fazowy do zasilania odbiornika siłowego instalowanego na stałe

Branża	ELEKTRYCZNA	IPM INVESTMENT Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka Grabowo, ul. Steyera 2F lok. 93	Rys.Nr E-5
Faza	PB Skala 1:100		
Data	czerwiec 2020		
Inwestor	Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec		
Nazwa projektu	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W MYSZYŃCU		
Adres budowy	Myszyniec, gm. Myszyniec, ul. Plac Wolności 58, działka ozn. nr geod. 558/5 jednostka ewidencyjna 141508_5 Myszyniec, obręb ewidencyjny Nr 0007 Myszyniec		
Nazwa rysunku	**RZUT DACHU**		

Zespół autorski

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kacprzyński Nr upr. bud. MAZ/0140/PWOE/05 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Grala Nr upr. bud. 17/98/Os specjalność: instalacyjna w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	