


LEGENDA:



Legenda:

- wentylacja mechaniczna nawiewna
- wentylacja mechaniczna wywiewna
- instalacja z czerpni powietrza
- instalacja do wyrzutni powietrza
- przewody chłodnicze miedziane
- instalacja c.t. nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej z rur stalowych/PP

WYKAZ I OPIS POMIESZCZEŃ					
NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA PODŁOGI [m²]	POSADZKA	UWAGI
PARTER					
1/9a	SALA WIDOWISKOWA	216,29	216,29	WYK. PCV	132miejsca 12rz x 11m
1/9b	SCENA	75,94	75,94	DESKI/PODOB OGA BALET	
POMIESZCZENIA ZAPLECZA SALI ZLOKALIZOWANE W POZIOMIE I PIĘTRA NAD POMIESZCZENIAMI GOSPODARCZYMI WYDZIELPNE Z ISTNIEJĄCEJ KUBATURY SALI WIDOWISKOWEJ					
1/11a	REŻYSERKA	28,31	28,31	WYK. PCV	
1/11b	POM. LEKTORA	7,99	7,99	WYK. PCV	

Uwagi:

- Przed montażem kanałów wentylacyjnych należy wyznaczyć miejsca bezpiecznego wykonania przejść instalacyjnych przez istniejące przegrody. W razie wystąpienia niezgodności z projektem należy skontaktować się z projektantem.
- Podłączenia centrali wentylacyjnej do sieci kanałów wykonać z zastosowaniem złączy przeciwdrganiowych.
- Kanały wentylacyjne prowadzone na poddaszu nad stropem należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 30 mm na folii aluminiowej zbrojonej siatką. Przewody zostaną dodatkowo zaizolowane wełną mineralną gr. 150 mm stanowiącą izolację stropu.
- Kanały wentylacyjne prowadzone na dachu budynku holu wejściowego należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej gr. 80 mm i obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

RZ rolety zaciemniające sterowane elektrycznie

Wejście do reżyserki
różnica poziomów 116 cm
H stopni :
2 * 15
5*17,2

Branża	SANITARNA		IPM INVESTMENT Sp. z o.o.	Rys.Nr S-4
Faza	PB	Skala 1:100		
Data	czerwiec 2020		07-410 Ostrołęka ul. Steyera 2F lok. 93	
Inwestor	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu z siedzibą Plac Wolności 58, 07-430 Myszyńiec			
Nazwa	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W MYSZYŃCU			
projektu				
Adres budowy	Myszyńiec, gm. Myszyńiec, ul. Plac Wolności 58, działka ozn. nr geod. 558/5 jednostka ewidencyjna 141508_5 Myszyńiec, obręb ewidencyjny Nr 0007 Myszyńiec			
Nazwa rysunku	RZUT WIDOWNI - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ			
Zespół autorski				
Projektant:				
mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz upr. nr 7/98/Os specjalność: instalacje sanitarne				
Sprawdzający:				
mgr inż. Zdzisław Achciński upr. nr 5/96/Os specjalność: instalacje sanitarne				