

LEGENDA

- Tablica/rozdzielnica elektryczna (symbol ogólny)
- wypust kablowy 1F (3) lub 3F(5) podejscie w rurce lub listwie instalacyjnej
- Korytko kablowe stalowe lub PCV prowadzenie nad sufitem podwieszanym
- Kanał kablowy dzielony 130x55
- puszka rozgałęźna montowana do korytka kablowego (5x2,5mm2) IP55
- panel naścienny DALI (CLD)włącz/wyłącz
- panel przyciskowy DALI konsola kinooperatora
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy świecznikowy 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy schodowy 10/16A, 250V, p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- B1 OPRAWA WBUD. W ŚCIANĘ MODENA CHANNEL LED -podtynkowa oprawa STEP LED z wbudowaną diodą LED 3W 3000K IP44 230V
- L1A Oprawa wpuszczana do sufitu 60x60 MODENA FLASH Q LED SLIM 40W MPRM DALI IP20
- OPRAWA NAŚCIENNA LINE W LED 2600LM PLX UP
- L3 OPRAWA ZWIESZANA LINE LED 4400LM PLX
- L6 OPRAWA SZCZELNA ESCULAP LED 1,2/0,125 IP65
- L7 PROFIL SCHODOWY LED
- Oprawa zewnętrzna BLIZ SQUARE 40 LED 39W 3000K IP65
- L13 Oprawa zwieszana FLASH Q LED SLIM 40W 3000K OPAL
- L14 Oprawa zwieszana FLASH Q LED SLIM 40W MPRM IP65

- EW11 - Oprawa kierunkowa EXIT EW11 OX1 1J AT , jednostronna, naścienna
- EW21 - Oprawa kierunkowa szczelna EXIT EW21 PRI1 1J AT , jednostronna, naścienna
- EW22 - Oprawa kierunkowa szczelna EXIT EW22 PRI2 1J AT, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
- AW21 - Oprawa doświetlająca nastropowa EXIT AW21 1C AT ROAD PLUS
- AW22 - Oprawa doświetlająca nastropowa EXIT AW22 1C AT AREA
- AW41 - Oprawa doświetlająca nastropowa szczelna z termostatem EXIT AW41 1C AT AREA

OKABLOWANIE

1. Zasilanie opraw - YDYżo 3x1,5 mm2
2. Zasilanie opraw awaryjnych AW - YDYżo 3(4)x1,5 mm2
3. Zasilanie puszek przelotowych/odgałęźnych - YDYżo 5x2,5
4. Magistrale DALI prowadzić przewodem LiYCY 2x1,5 mm2

4A. Magistrale KNX/DMX prowadzić skrętką UTP cat.5

5. Zasilanie zasilaczy dla opraw w stopniach - YDYżo 3x2,5mm2
6. Zasilanie opraw w stopniach - YDY 2x1,5mm2 w rurkach
7. Zasilanie mostów oświetleniowych - w zakresie dostawcy oświetlenia scenicznego

   Wykonać okablowanie (230V oraz DMX i Ethernet) mostów w uzgodnieniu z Zamawiającym

Przewody prowadzić nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych 200x50, w rurkach osłonowych RL na belkach sufitowych

Branża	ELEKTRYCZNA	**IPM INVESTMENT Sp. z o.o.**	Rys.Nr
Faza	PB Skala 1:100	07-410 Ostrołęka	**E-2**
Data	czerwiec 2020	Grabowo, ul. Steyera 2F lok. 93	
Inwestor	**Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec**		
Nazwa projektu	**ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W MYSZYŃCU**		
Adres budowy	Myszyniec, gm. Myszyniec, ul. Plac Wolności 58, działka ozn. nr geod. 558/5 jednostka ewidencyjna 141508_5 Myszyniec, obręb ewidencyjny Nr 0007 Myszyniec		
Nazwa rysunku	**RZUT WIDOWNI - oświetlenie**		

Zespół autorski

Projektant: mgr inż. Krzysztof Kacprzyński Nr upr. bud. MAZ/0140/PWOE/05 specjalność: instalacyjna w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający: mgr inż. Jan Grala Nr upr. bud. 17/98/Os specjalność: instalacyjna w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	