

Myszyniec, dn. 29.10.2021 r.

Gmina Myszyniec
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Wykonawcy
Uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: zapytania ofertowego na modernizację sieci teleinformatycznej dla potrzeb realizacji projektu p.n.: „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza.

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

W związku ze złożonym pytaniem do zapytania z dnia 28.10.2021 r. przedstawiamy złożone pytanie i udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści Panel Gaśniczy do szafy Rack, spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego poza posiadaniem Manometru (przrządu do pomiaru ciśnienia). Zwracamy uwagę, iż wymagany Presostat (czujnik różnicy ciśnień) informuje o spadku ciśnienia bądź wypływie środka gaśniczego.

Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza Panel Gaśniczy do szafy Rack, spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego poza posiadaniem Manometru (przrządu do pomiaru ciśnienia).

Informujemy, iż dokonuje się modyfikacji zapytania ofertowego oraz załączników poprzez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w toku postępowania a odpowiedzi te stają się integralną częścią zapytania.

W związku z powyższym, Wykonawca składając ofertę ma obowiązek nanieść odpowiednie modyfikacje w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Formularz – Opis Przedmiotu Oferty.

Informujemy także, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami termin składania ulega przedłużeniu do dnia 04.11.2021 roku do godz. 10:00 a termin otwarcia ofert do dnia 04.11.2021 roku do godz. 10:15.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Abramczyk