

Myszyniec, dnia 31 maja 2023 r.

GMINA MYSZYNIEC

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

IN.271.5.2023.IOŚ

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9567ceb0-f56a-11ed-9355-06954b8c6cb9>

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY I MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 na „**Budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec**”

Zamawiający : Gmina Myszyniec, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, działając na podstawie art. 284 ust.2 i art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. z późn. zm.) informuje, że wpłynęło następujące pytanie do SWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza jednowarstwowe zbiorniki oczyszczalni czy wyłącznie trójwarstwowe

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem II pkt 19 SWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników oczyszczalni o innej konstrukcji ścianek niż trójwarstwowe zapewniających minimalny naziom 1,5 m, parametr ten ma być potwierdzony w raporcie z badań wytrzymałości wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w Deklaracji własności użytkowych wystawionej przez producenta oczyszczalni tzn. Zamawiający dopuszcza jednowarstwowe zbiorniki o ile spełniają warunki wskazane powyżej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w następujący sposób

Termin składania ofert: 07 czerwca 2023 r. do godz. 9:00.

Termin otwarcia ofert: 07 czerwca 2023 r. godz. 9:30.

Termin wniesienia wadium: 07 czerwca 2023 r. do godz. 9:00.

Termin związania ofertą: 06 lipca 2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



Unia Europejska

