

Myszyniec, dnia 8 grudnia 2023 r.

**GMINA MYSZYNIEC**

**Plac Wolności 60**

**07-430 Myszyniec**

**IN.IOŚ.7013.5.24.2022**

### Informacja

**Dotyczy:** postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zastępcze usunięcia wad gwarancyjnych w 11 instalacjach fotowoltaicznych wykonanych w ramach zadania pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty netto 130 000 zł.

W miejscowości Wolkowe (1), 07-430 Myszyniec, pomiędzy przewodem PE falownika, a uziomem stwierdzono obecność napięcia DC o wartości  $\sim 178V$ . W związku z powyższym, Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do weryfikacji tego falownika u producenta. W sytuacji gdy, w wyniku weryfikacji okaże się, że naprawa nie podlega gwarancji, koszt tej naprawy zostanie ustalony w ramach odrębnego zamówienia.

Koszt weryfikacji należy wycenić w ramach wynagrodzenia za całe zamówienie.

**BURMISTRZ**

*E. Abramczyk*  
**mgr Elżbieta Abramczyk**