Podziałka 1:100/500



P.p.=110,00

Rzędna projektowanego terenu	122,52		122,60		122,50	122,50	122,50	123,84
Rzędna dna proj. kanału	121,15		121,20		121,24	121,27	121,29	121,34
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,37		1,40		1,26	1,23	1,21	2,50
Proj. średnica nominalna, materiał	DN315, PVC SN8 SDR34 LITE							
Proj. spadek kanału, odległość	L=47,00 i=4,0 ‰							
Długość odcinka		13,50		8,00		7,50	5,00	13,00
Hektometr i odległości	0	1,70	13,50	21,50		29,00	34,00	38,00 47,00

Podziałka 1:100/500



DN160, PVC SN8 SDR34 LITE

Rzędna projektowanego terenu	123,84		123,84
Rzędna dna proj. kanału	122,44		122,48
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,40		1,36
Proj. średnica nominalna, materiał			
Proj. spadek kanału, odległość	L=4,50 i=8,0 ‰		
Długość odcinka		4,50	
Hektometr i odległości	0	4,50	

Podziałka 1:100/250



DN160, PVC SN8 SDR34 LITE

Rzędna projektowanego terenu	122,50		123,84
Rzędna dna proj. kanału	121,27		121,95
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,23		1,90
Proj. średnica nominalna, materiał			
Proj. spadek kanału, odległość	L=4,50 i=150,0 ‰		
Długość odcinka		4,50	
Hektometr i odległości	0	1,50	4,50

Podziałka 1:100/250



DN160, PVC SN8 SDR34 LITE

Rzędna projektowanego terenu	122,50		123,84
Rzędna dna proj. kanału	121,24		121,92
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,26		1,93
Proj. średnica nominalna, materiał			
Proj. spadek kanału, odległość	L=4,50 i=150,0 ‰		
Długość odcinka		4,50	
Hektometr i odległości	0	1,50	4,50

Podziałka 1:100/250



DN160, PVC SN8 SDR34 LITE

Rzędna projektowanego terenu	122,52	122,80		123,84
Rzędna dna proj. kanału	121,15	121,51		122,28 122,49
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,37	1,29		1,56 1,35
Proj. średnica nominalna, materiał				
Proj. spadek kanału, odległość	L=13,00 i=103,0 ‰			
Długość odcinka		3,50	7,50	2,00
Hektometr i odległości	0	3,50	9,70	11,00 13,00

Podziałka 1:100/250



DN160, PVC SN8 SDR34 LITE

Rzędna projektowanego terenu	122,80		123,84
Rzędna dna proj. kanału	121,51		122,49
Zagłębienie dna od terenu istn.	1,29		1,35
Proj. średnica nominalna, materiał			
Proj. spadek kanału, odległość	L=7,00 i=140,0 ‰		
Długość odcinka		7,00	
Hektometr i odległości	0	4,00	7,00

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej rzędne istniejących przewodów przyjęto według ogólnych zasad układania i zagłębienia. Prace ziemne w tych miejscach rozpocząć od wykopów kontrolnych.
Średnie zagłębienie istn. przewodów (rzędna terenu):
- wodociągowych 1,2 - 1,8m
- telefonicznych 0,6 - 0,8m
- elektrycznych 0,6 - 0,8m
- gazowych 0,8 - 1,2m
- ciepłowniczych 04 - 1,2m
3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem Użytkownika/Gestora.
4. W miejscach przejść instalacji w ścianach lub pod fundamentem należy stosować tuleje ochronne stalowe
5.Trasę projektowanego rurociągu należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładką metaliczną.

USŁUGI PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE
Inż. Dorota Olszewska-Siwek
ul. Pocztowa 25, 07-407 Czerwin
NIP 758 184 51 89, tel. 602 125 442

Inwestor : Gmina Myszyniec, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

Lokalizacja : Myszyniec, 717/62 717/63, 07-430 Myszyniec

Temat : **Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ulicy Dzieci Polskich 1 o pomieszczenia przeznaczone dla Klubu dziecięcego „Pszczółki" w Myszyńcu"**

Nazwa rysunku :		Skala :	Nr rysunku :
PROFILE PODZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ		1:100/250 1:100/500	6 - 7
Autorzy projektu :	Specjalność :	Nr uprawnień :	Podpis :
BRANŻA SANITARNA			
Projektant: mgr inż. Tomasz Tymiński	sanitarna		MAZ/0266/PWOS/10
Sprawdzający: mgr inż. Hubert Cikacz	sanitarna		MAZ/0416/PWBS/15

Miejscowość, data Ostrołęka, dn. 07.09.2023 r.